



Türkiye

TEST SERTİFİKASI**Sertifika No.** : 18-IS-0386a-34-G-001**Yayınlanan İlgili** : TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.A.Ş.**Sertifika Kapsamı** : Kablo taşıyıcı sistemler.**Ticari Marka** : TEKOM-PUK**Ürünün Tanımı** : Kablo tavası ve aksesuarları

4DT-50 ~ 4DT-600 / 4K-50 ~ 4K-600	DELİKLİ VE DELİKSİZ TİP KABLO TAVASI VE AKSESUARLARI	E30,E60
5DT-50 ~ 5DT-600 / 5K-50 ~ 5K-600	DELİKLİ VE DELİKSİZ TİP KABLO TAVASI VE AKSESUARLARI	E30,E60
6DT-100 ~ 6DT-600 / 6K-100 ~ 6K-600	DELİKLİ VE DELİKSİZ TİP KABLO TAVASI VE AKSESUARLARI	E30,E60
7DT-100 ~ 7DT-600 / 7K-100 ~ 7K-600	DELİKLİ VE DELİKSİZ TİP KABLO TAVASI VE AKSESUARLARI	E30,E60
10DT-100 ~ 10DT-600 / 10K-100 ~ 10K-600	DELİKLİ VE DELİKSİZ TİP KABLO TAVASI VE AKSESUARLARI	E30,E60

Üretici : TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.A.Ş.
A.O.S.B Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:11 Çiğli İzmir/Türkiye**Kapsam** : Yapı malzemelerinin ve yapı bileşenlerinin yangın davranışı –
Bölüm 12: Elektrik kablo sistemlerinin devre bütünlüğü için
gereksinimler.**Gereklilik ve Standart** : DIN 4102-12:1998-11**Koşullar ve açıklamalar** : Sınıflandırmalar için bkz. Efectis Era Test Raporu RFTR18157
26.10.2018 tarihli.

Bu Test Sertifikası, 09 Kasım 2021 tarihine kadar geçerlidir ve yukarıda belirtilen standartlardan birinin geri çekilmesi veya malzeme, üretim veya montaj yönteminin değiştirilmesinin ardından sona ermektedir.

Bu Test Sertifikası, TÜV SÜD TGK tarafından gerçekleştirilen 18-IR-0779 nolu Muayene Raporunun ve 26.10.2018 tarihli Efectis Era Test Raporu RFTR18157 isimli firmaya özel gizli dosyasında yer alan test raporlarının sonuç referansları ile verilmiştir.

Gözetim ve testler üretici firma tarafından teslim edilen numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Test sertifikası, üreticinin üretiminin bir değerlendirmesini içermez.

Üretiminin TÜV SÜD TGK tarafından 18-IR-0779 nolu Muayene Raporu ile test edilen numuneye uygunluğu, TÜV SÜD TGK'nın sorumluluğunda değildir.

Istanbul, 09.Kasım.2018**TÜV SÜD TÜRKİYE**